

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«20» апреля 2026 г., 29260061000221458502
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Архангельской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» мая 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2604/507-29/82-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Архангельская область, город Северодвинск, улица Лесная, дом 48А

(адрес объекта проверки)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «20» апреля 2026 г., № 2604/507-29/82-ВО/П, учетный номер проверки 29260061000221458502.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Слинкина Марина Романовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиП Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторки), в том числе руководящий (руководитель) уполномоченного (уполномоченной) на проведение профилактического визита. При записи инспектора (инспекторки) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторка) указывается (указывается), если его (её) записи были проведены после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановлением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Макаренко, Дом 1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) здания/зданий между объектами контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 57 "ЛУКОМОРЬЕ" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ИНН 2902039916, адрес регистрации юридического лица: 164509, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕВЕРОДВИНСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, Д. 7А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» апреля 2026 года, 09 час. 05 мин.
по «05» мая 2026 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 41 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по выявлению контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты отсутствует контроль линий (светового и речевого оповещения) связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание. Место выявления нарушения: здание детского сада
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 5, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Срок устранения нарушения:

12.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. На объекте защиты отсутствует интеграция системы пожарной сигнализации с инженерными системами здания (магнитные замки, вытяжная вентиляция в пищеблоке). Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

12.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. На втором этаже объекта защиты звуковые оповещатели установлены только в помещениях раздевалок. При закрытых дверях в спальнях помещениях звуковое оповещение не слышно. Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

12.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4. Не предусмотрен специальный текст оповещения для системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа в здании детского сада (п. 1 таб. 2 СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173)). Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

12.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта

защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

5. Заполнение проёмов в противопожарных преградах 1 типа помещений пожароопасной категории ВЗ (складское помещение продуктов питания в правом крыле здания) не выполнено с требуемым пределом огнестойкости EI 60 (установлена деревянная дверь) (ст. 4, ст. 6 ч. 1 п. 1, табл. 23, табл. 24 Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утверждён приказом МЧС России от 24.04.2013 288 (ред. от 14.02.2020)). Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

12.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору) Слинкина Марина Романовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Слинкина Марина Романовна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 8(8184)582635, e-mail: slinkina.m.r@29.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, лица, непосредственно подготовившего проект предписания, должностного лица, индивидуального предпринимателя, собственника с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

