

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«17» марта 2025 г., 2925006100021747474

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Архангельской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«25» марта 2025 г., 14 час. 30 мин. № 2503/507-29/1-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Архангельская область, город Северодвинск, улица Лесная, дом 48А**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «17» марта 2025 г., № 2503/507-29/1-ВО/П, учетный номер проверки 2925006100021747474.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Слинкина Марина Романовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиП Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспектора, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Архангельская, г Северодвинск, ул Северная, Дом 7А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) здания/яких объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 57 "ЛУКОМОРЬЕ" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ИНН 2902039916, адрес регистрации юридического лица: 164509, Архангельская область, СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 7А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуальной организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «25» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «25» марта 2025 года, 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 40 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты не обеспечено автоматическое отключение вытяжной вентиляции при запуске системы пожарной сигнализации. Место выявления нарушения: детский сад №57 "Лукоморье"

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

08.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Копия акта проведенных работ по интеграции систем вентиляции с системой пожарной сигнализации или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. Замки (запоры) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание изнутри без взаимодействия с ключом (двери оснащены врезными замками). Место выявления нарушения: детский сад №57 "Лукоморье"

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**Срок устранения нарушения:**

08.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения (кладовая, помещение для хранения спортивного инвентаря, помещение для хранения архивной документации) с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны. Место выявления нарушения: детский сад №57 "Лукоморье"

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

**Срок устранения нарушения:**

08.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Копия расчета категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4. Руководитель организации не обеспечил проведение мероприятий по огнезащитной обработке деревянных строительных конструкций (хозяйственная постройка). Место выявления нарушения: детский сад №57 "Лукоморье"

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

**Срок устранения нарушения:**

08.12.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Копия акта проведения проверки огнезащитной обработки или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

5. Руководителем организации обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного.. Место выявления нарушения: Детский сад №57 "Лукоморье"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:

08.12.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие приобретение средств индивидуальной защиты органов зрения и дыхания или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору) Слинкина Марина Романовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Подпись

Слинкина Марина Романовна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 8(8184)582635, e-mail: ogpn22arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Чайков А.В. зав. группой*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность представителя, инициал должностного лица или индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «30» минут «25» марта 2025 г. *Чайков*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

